



ISTITUTO COMPRENSIVO "PATARI- RODARI"

C.F.97061390791
Tel. n° 0961/746924 Fax n° 0961/746918
Sito web: www.icpatarirodari.edu.it

Cod. Mecc. CZIC85200P
e mail: czic85200p@istruzione.it
Via Daniele, 17 88100 CATANZARO

Al Sindaco del Comune di Catanzaro Prof. Nicola Fiorita
ufficio.sindaco@comunecatanzaro.it
ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it
uff.gabinettosindaco@certificata.comune.catanzaro.it
capogabinetto@certificata.comune.catanzaro.it
All'Assessore ai lavori Pubblici Ing. Raffaele Scalise
settore.gestione.territorio@certificata.comune.catanzaro.it
e p.c. All'Assessore alla Pubblica Istruzione d.ssa Donatella Monteverdi
assessorato.pisport@comune.catanzaro.it
All'Ufficio Tecnico del Comune di Catanzaro
ufficiotecnico@comunecatanzaro.it
area.tecnica@certificata.comune.catanzaro.it
uff.manutenzione.immobili@certificata.comune.catanzaro.it
Al Dirigente Ing. Giovanni Laganà
giovanni.lagana@comune.catanzaro.it
Al referente tecnico ing. Vincenzo Clericò
settore.gestione.territorio@certificata.comune.catanzaro.it

e pc. Alle famiglie dell'Istituto Comprensivo
SITO WEB

Oggetto: mancanza d'acqua giorno 15 dicembre 2022. Plesso "Patari-Rodari", via Daniele,17.

Si fa riferimento agli accadimenti del 15 dicembre scorso che hanno fatto registrare, per la terza volta dall'inizio dell'anno scolastico, l'improvvisa mancanza di fornitura idrica, questa volta, sin dall'apertura dei cancelli della scuola.

La scrivente, ha ripetutamente e in ogni occasione segnalato ai vostri uffici la necessità di risolvere il problema ma, malgrado il susseguirsi di tecnici e operai che hanno effettuato vari sopralluoghi, non si è riusciti a eliminare i disagi.

Nella giornata del 15 dicembre, la scrivente ha consentito l'ingresso degli alunni nell'Istituto nella speranza di una risoluzione immediata circa la mancanza d'acqua da parte dei tecnici comunali e ben consapevole dei disagi che le famiglie avrebbero sicuramente patito se la scuola fosse rimasta chiusa. Purtroppo, i tecnici comunali, giunti a scuola, non sono riusciti ad individuare le cause del guasto e, la scrivente, pur riuscendo a garantire, grazie all'enorme sforzo di tutto il personale scolastico, lo svolgimento delle attività antimeridiane, si è vista costretta, mancando i necessari requisiti igienico-sanitari, a chiedere ai genitori di prelevare i propri figli frequentanti il tempo pieno e a sospendere le lezioni di strumento musicale.

Si rammenta che questo Istituto, che si snoda su sei piani, ospita quotidianamente n.45 classi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado pari a n.816 alunni e n. 157 unità di personale scolastico, per un totale di n.973 persone.

Nella giornata del 16 dicembre, malgrado la chiusura di tutte le scuole di Catanzaro per effetto dell'Ordinanza n.7452 del 14/12/2022 a firma del sig. Sindaco, la scrivente ha aperto i cancelli della scuola agli addetti della Protezione Civile che con un'autobotte hanno provato a riempire d'acqua le cisterne, in quanto i tecnici del Comune il giorno prima ne avevano ipotizzato il mancato riempimento.

Ebbene, le unità della Protezione Civile hanno invece constatato che le cisterne erano piene e la scrivente ha concordato con il dott. Pasquale Squillace, Capo di Gabinetto del Sindaco, che si ringrazia per la disponibilità, la necessità di verificare, nella giornata del 19/12/2022, il funzionamento della pompa dell'autoclave come possibile causa del problema.

Nella giornata odierna è intervenuta una squadra di operai che, alla presenza del dott. Squillace e del geometra Stalteri ha evidenziato la necessità di installare una pompa più potente all'autoclave.

Nelle more, tuttavia, qualora si dovesse nuovamente riscontrare il problema sopra descritto, la scrivente, sentito il parere del proprio RSPP, si troverà costretta a non aprire i cancelli della scuola allo scopo di non compromettere la salute di alunni e personale scolastico, non potendo garantire le necessarie condizioni igienico-sanitarie.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
(Anna, Maria Rotella)

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93**